

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
O R M A N E N E R G E T I K E +OE										O R M A N A U T O M A T I K E +OA													
IZVOD UZV. GL. PRIKLJUČN.;+K01		IZVOD NIZV. GL. PRIKLJUČN.;+K02		SVETLO ORMANA		PRIKLJUČNICA U ORMANU		SVETLO U KOM. PULTU		IZVOD NIZV. GL. KOM.ORM.+K03 USTAVE LEVO		IZVOD NIZV. GL. KOM.ORM.+K0 USTAVE DESNO		NAPAJANJE ORMANA AUTOMATIKE +OA				FORMIRANJE KOMANDNOG NAPONA					

(list 2)

L1

L2

L3

N

TN-C-S

3x400/230V, 50Hz

1,3,5

160/40A

-1QS01

-1FU01...03

2,4,6

1,3,5

160/40A

-2QS01

-2FU01...03

2,4,6

1

B6A

-FS02

2

1

B10A

-FS03

2

1

B6A

-FS04

2

1

B25A

-FS05.1

2

1

B25A

-FS05.2

2

1

B25A

-FS06.1

-FS06.2

-FS06.3

2

L1

TI

-QS03

-EL01

18W

-XS01

10A

(list 2)

N

PE

-X02:

7,8,9,0

-X02:

10,11,12,0

-X02:

13,0

-X02:

14,15,16,0

-X02:

17,18,19,0

-X02:

20,21,22,23,0

-W131

NYCWY 4x10/10 0.6/1 kV

+11K1

-W132

NYCWY 4x10/10

+K01

-W231

NYCWY 4x10/10 0.6/1 kV

+21K1

-W232

NYCWY 4x10/10

+K02

+KP

-W005

NYCY 3x2.5/2.5

-X01:

1,2,3

-EL03

15 W

-W331

NYCWY 4x4 /4 0.6/1 kV

+K03

-W431

NYCWY 4x4 /4 0.6/1 kV

+K04

+OE

L1

L2

L3

N

TN-S

3x400/230V, 50Hz

1

3

C10A

-FS10

2

4

3

5

-QS10

4

6

630VA

400/230V

0

400

-TC01

0

230

1L

230V, 50Hz

1N

(list 4)

/1L

+OA

(list 4)

/1N

(list 4)

(list 3)

-X01:

1,2,3,4,5

-W004

NYCY 5x4/4

INSTITUT "MIHAJLO PUPIN"				ODG.PROJEKTANT	Despotović Ž.	PROJEKAT				GLAVNI PROJEKAT SANACIJE ELEKTROENERGETSKI DEO				CRTEŽ				JEDNOPOLNA ŠEMA ORMANI ENERGETIKE +OE i AUTOMATIKE +OA				BR. UGOV.	BIRO	+OE	
PROJEKTINŽENJERING Volgina 15, Beograd				PROJEKTANT	Despotović Ž.																			+OA	
INVESTITOR				UN. KONTROLA	Jevtović A.	OBJEKAT				BRODSKA PREVODNICA I USTAVA "ŠEBEŠFOK"				DATUM	RAZMERA	FAZA	DEO PROJ.	OZNAKA ŠEME	BROJ CRTEŽA/IZMENA		LIST 3				
JVP VODE VOJVODINE NOVI SAD				ŠEF PROJEKTA	Berkeš I.									Dec.2011		G.P.	E	03	E2-010		LISTOVA 6				